

HKN.4300.747.2015

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz.1412)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 139)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 10 w/w rozporządzenia z **urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – Baranowo** przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
06.07.2015r.	Urząd Gminy w Baranowie	88.N.Ost	OL-HKL.501.318N.2015 z dnia 10.07.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
06.07.2015r.	Szkoła Podstawowa w Jastrzębce	89.N.Ost	OL-HKL.501.319N.2015 z dnia 10.07.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
19.10.2015r.	Urząd Gminy w Baranowie	744.S.Ost	HKL.501.1839S.2015 z dnia 05.11.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
19.10.2015r.	Urząd Gminy w Baranowie	744.S.Ost	HKL.9051.1.09513.2015 z dnia 09.11.2015	Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
19.10.2015r.	Urząd Gminy w Baranowie	744.S.Ost	PBP/SP9513/P/2015 z dnia 28.10.2015	Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
16.11.2015r.	Urząd Gminy w Baranowie	815.S.Ost	HKL.501.1994S.2015 z dnia 23.11.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
16.11.2015r.	Stacja Uzdatniania Wody w Baranowie	816.S.Ost	HKL.501.1995S.2015 z dnia 20.11.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m³/dobę w Baranowie
administrowanego przez Gminę Baranowo**

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru bieżącego oraz kontroli wewnętrznej administratora z urządzenia wodociągowego o produkcji 100-1000m³/dobę w **Baranowie** w oparciu o protokoły z pobierania próbek wody i sprawozdania z badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1÷ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę - **Baranowo** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Gmina Baranowo
Plac Trzydziestolecia 7
06-320 Baranowo

2. A/a

Do wiadomości:

1. Strona internetowa:
www.ostroleka.psse.waw.pl

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORATU SANITARNEGO
w Ostrołęce

Małgorzata Bednarska

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 139)
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 10 w/w rozporządzenia z **urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – Zawady**, gm. Baranowo przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
19.10.2015	Szkoła Podstawowa w Zawadach	743.S.Ost	HKL.501.1838S.2015 z dnia 05.11.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
19.10.2015	Szkoła Podstawowa w Zawadach	743.S.Ost	HKL.9051.1.09512.2015 z dnia 09.11.2015	Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
19.10.2015	Szkoła Podstawowa w Zawadach	743.S.Ost	PBP/SP9512/P/2015 z dnia 28.10.2015	Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
16.11.2015	Szkoła Podstawowa w Zawadach	817.S.Ost	HKL.501.1996S.2014 dnia 20.11.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
16.11.2015	Stacja Uzdatniania Wody w Zawadach	818.S.Ost	HKL.501.1997S.2015 dnia 20.11.2015	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m³/dobę w Zawadach
administrowanego przez Gminę Baranowo.

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody i uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych, w ramach kontroli wewnętrznej administratora, z urządzenia wodociągowego w Zawadach, stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań określonych w załączniku nr 3 B pkt. 2 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W próbkach wody pobranych:

- w dniu 19.10.2015r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa w Zawadach, stwierdzono podwyższoną wartość amonowego jonu – **0,80 mg/l**, przy dopuszczalnym zakresie wartości – **0,50 mg/l**

- w dniu 16.11.2015r. w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody – woda uzdatniona, stwierdzono podwyższone wartości mętności – **1,4 NTU**, przy dopuszczalnej wartości – **1 NTU** i amonowego jonu - **1,69 mg/l**, przy dopuszczalnym zakresie wartości – **0,50 mg/l** oraz w Szkole Podstawowej w Zawadach - amonowy jon - **1,03 mg/l**, przy dopuszczalnym zakresie wartości – **0,50 mg/l**.

W związku z zaistniałą sytuacją pismem Nr:HKN.4300.711.2015 z dnia 25.11.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce poinformował Gminę Baranowo – administratora urządzenia wodociągowego o pogorszeniu jakości wody oraz nakazał podjęcie działań naprawczych mających na celu poprawę jakości wody.

W odpowiedzi Gmina Baranowo pismem Nr: 2236/22/2015 z dnia 02.12.2015r. wyjaśniła przyczynę pogorszenia jakości wody oraz zobowiązała się do podjęcia działań naprawczych w zakresie poprawy jakości wody, tj. wyeliminowania podwyższonej mętności oraz amonowego jonu do dnia 30.06.2015r.

W zakresie przebadanych pozostałych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniu 17.12.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce wdrożył postępowanie administracyjne w formie decyzji Nr:HKN.4300.D- 34.2015 z terminem wykonania do dnia 30.06.2016r.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów oraz braku możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę - **Zawady** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Otrzymuje:

1. Gmina Baranowo
Plac Trzydziestolecia 7
06-320 Baranowo
2. a/a

Do wiadomości:

1. Strona internetowa:
www.ostroleka.psse.waw.pl

R.G. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Ostrołęce
Małgorzata Bednarska

