



HK.9027.205.2023

Wpłynęło
Urząd Gminy Baranowo
Dnia 03.04 2023
L.dz. 1125/2023 zał. -
Podpis [Signature]

Ostrołęka, dnia 29.03.2023r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023r., poz.338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 2028)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia z **urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – Zawady**, gm. Baranowo przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
16.01.2023r.	Szkoła Podstawowa w Zawadach	15.N.Ost	HKL.9052.85.2023 z dnia 02.02.2023r.	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
			HKL.00322/2023 z dnia 16.02.2023r.	Oddział Laboratoryjny WSSE Warszawa
			BP/219/P/2023 z dnia 26.01.2023r.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000m³/dobę w Zawadach
administrowanego przez Gminę Baranowo


Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach kontroli urzędowej z urzędnia wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m³/d **Zawady** oraz na podstawie protokołów i sprawozdań z badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następných badań wody z tego urzędnia.

Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę - **Zawady** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrołęce

Joanna Stomska

Otrzymuje:

1. Gmina Baranowo
Plac Trzydziestolecia 7
06-320 Baranowo
2. a/a